

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
(ФМБА РОССИИ)
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 122 ФМБА РОССИИ
Территориальный отдел по городу Сосновый Бор Ленинградской области
188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Больничный городок 3/13
Телефон/факс: (813-69) 4-23-17, 4-73-56, 4-81-01; E-Mail: tosb@mru122.fmba.gov.ru**

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических
требований

03 октября 2024

№ 132

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: акта профилактического визита от 03.10.2024 в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9 имени В.И. Некрасова» (МБОУ «СОШ № 9 им. В.И. Некрасова»), ИНН 4714014662, ОГРН 1024701760071; адрес места нахождения, фактического осуществления деятельности: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, проезд Липовский, д. 13 выявлены нарушения санитарного законодательства Российской Федерации.

С целью устранения выявленных нарушений, руководствуясь п. 2 ст. 50, ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Организовать проведение производственного контроля за соответствием ученической мебели росту-возрастным особенностям детей, за оценкой параметров микроклимата и уровней искусственной освещенности в учебных помещениях, в соответствии с требованиями п. 1.8 СП 2.4.3648-20.
Срок: до 03.02.2025.
2. Обеспечить обучающихся мебелью с цветовой маркировкой в соответствии с их ростом, возрастом и расстановкой, в соответствии с требованиями п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20.
Срок: до 05.11.2024.
3. Установить в кабинете информатики № 312 стулья (кресла) без дефектов, повреждений и с покрытием, допускающим проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, в соответствии с требованиями п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20.
Срок: до 03.02.2024.

4. Обеспечить на втором этаже сиденьем унитаз в туалете девочек и два унитаза в туалетах при спортивном зале, в соответствии с требованиями п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20.

Срок: до 05.11.2024.

5. Устранить дефекты отделки стен и потолка в кабинете информатики № 312 и протечки с потолка в классе 2Б кабинет № 302, в соответствии с требованиями п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

Срок: до 29.08.2025.

(указать обязательные мероприятия и срок их исполнения)

Информацию о выполнении данного предписания с подтверждающими документами предоставить в территориальный отдел Межрегионального управления №122 ФМБА России письменно, в установленные сроки.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на МБОУ «СОШ № 9 им. В.И. Некрасова».

Срок контроля выполнения предписания после 29 августа 2025 года.

Главный государственный санитарный врач
по г. Сосновый Бор Ленинградской области



Д.И. Ткаченко

Копию настоящего предписания получил

и.о. директора
(должность)

СФ -
(подпись)

Скуматова С.Т.
(фамилия, имя, отчество)